



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 02.03.2022
года № 40220061000201083117



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Калужской области
248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги,
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов
УНД ГУ МЧС России по Калужской области

249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково ул. Пионерская 2,
тел. (48437)3-12-33, E-mail: ond-40-24@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению "Дугнинская средняя
общеобразовательная школа" муниципального района "Ферзиковский район"
Калужской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия принятого заместителем главного государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Калужской области по пожарному надзору - начальником отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Семиным Денисом Сергеевичем № 3 от «02» марта 2022 года в период с «10» марта 2022 г по «14» марта 2022 года заместителем главного государственного инспектора г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Калужской области по пожарному надзору - начальником отделения межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Семиным Денисом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка объектов: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Дугнинская средняя общеобразовательная школа" муниципального района "Ферзиковский район" Калужской области, Калужская область, Ферзиковский р-н, п. Дугна, Ленина ул., д.20

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

– директор Клещеева Наталья Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	п. 27 «г» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР)	01.10.2022	
2.	Подвальное помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации	ст. 1, ст. 4, ст. 6 Федерального закона №ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п.14 НПБ 110-03, п.4.1 СП 486.131150.2021	01.10.2022	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п.30 ППР	01.10.2022	
4.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 54 ППР	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Клещеева Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора г. Калуги,
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов Ка-
лужской области по пожарному надзору

Сёмин Денис Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу
указанных действий.

после реализации